



VD - выносной диод типа 1N4007 устанавливается в конце линии на клеммах оповещателя с соблюдением полярности

Шины RS-485 для подключения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RS-485 C				RS-485 A			RS-485 B		
A	B	+	-	A	B	-	A	B	-

Системы верхнего уровня ОПТ ППД и ПЩУ

Реле 1 «ПЩН «Внимание»

1	2	3	4	5	6
НР	ПК	НЗ	НР	ПК	НЗ

Реле 2 «ПЩН «Пожар»

Реле 3 «ПЩН «Неисправность»

1	2	3	4	5	6
НР	ПК	НЗ	НР	ПК	НЗ

Реле 4 «ПЩН «Пожароугрожение»